

**MBGE ADPT, 505-4232A 40 POLE DI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Adapter für die Migration – Siemens 505.

Die Frontadapter garantieren zusammen mit den vor-konfektionierten Kabeln eine sichere Migration von Sie-mens-505-Karten auf andere SPS/PLS-Systeme oder die u-remote-Module von Weidmüller.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	8000149534
Art	<a href="#">MBGE ADPT, 505-4232A 40 POLE DI</a>
GTIN (EAN)	4099987229357
VPE	ST

**MBGE ADPT, 505-4232A 40 POLE DI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	64.17 mm
Höhe	179.66 mm
Breite	20 mm
Nettogewicht	0.05 g

Tiefe (inch)	2.5264 inch
Höhe (inch)	7.0732 inch
Breite (inch)	0.7874 inch

**Temperaturen**

Lagertemperatur	-20...70 °C	Betriebstemperatur	-20...50 °C
-----------------	-------------	--------------------	-------------

**Bemessungsdaten UL**

Lagertemperatur UL, max.	70 °C
Betriebstemperatur UL, max.	50 °C
Nennstrom Imax	40 A

Betriebstemperatur UL, min.	-20 °C
Lagertemperatur UL, min.	-20 °C
Nennspannung UN	250 V

**Anschluss Daten**

Anschluss (Feldseite)	Siemens 505-4232A or 4332 PLC 40 pole connector	Anschluss zu PLC	Neue SPS-Reihenklemme oder festverdrahtet
-----------------------	---	------------------	---

**Anschluss Daten**

Anzahl der Pole (Steuerungsseite)	40 Pole	Anschluss (Feldseite)	Siemens 505-4232A or 4332 PLC 40 pole connector
-----------------------------------	---------	-----------------------	---

**Bemessungsdaten**

Betriebsspannung	250 V
Betriebsstrom Gesamt	40 A

Maximalstrom pro Kanal	3.96 A
------------------------	--------

Überspannungskategorie	II
------------------------	----

Impulsspannungsprüfung (1,2/50μs)	2.5 kV
-----------------------------------	--------

**Isolationskoordinaten (EN50178)**

Bemessungsisolationsspannung	300 V
Verschmutzungsgrad	2
Durchschlagsfestigkeitsprüfung AC	1.5 kV

Überspannungskategorie	II
------------------------	----

Impulsspannungsprüfung (1,2/50μs)	2.5 kV
-----------------------------------	--------

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584
ECLASS 15.0	27-33-02-92

ETIM 9.0	EC002584
----------	----------

ECLASS 14.0	27-33-02-92
-------------	-------------

## MBGE ADPT, 505-4232A 40 POLE DI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

