

**MBGE ASSY - AUGAT 739-0018 40POLE TB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

---

Die MiBridge-Lösung. Adapter für die Migration – Siemens 505-4232A, 4332 oder AUGAT 739-0018 SPS  
Die Frontadapter garantieren zusammen mit den vorkonfektionierten Kabeln eine sichere Migration von Siemens 505-4232A- oder 4332-Karten auf andere SPS-Systeme oder die u-remote-Module von Weidmüller.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	8000163031
Art	<a href="#">MBGE ASSY - AUGAT 739-0018 40POLE TB</a>
GTIN (EAN)	4099987606400
VPE	ST

**MBGE ASSY - AUGAT 739-0018 40POLE TB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	64.17 mm	Tiefe (inch)	2.5264 inch
Höhe	179.66 mm	Höhe (inch)	7.0732 inch
Breite	20 mm	Breite (inch)	0.7874 inch
Nettogewicht	9999 g		

**Temperaturen**

Lagertemperatur	-20...70 °C	Betriebstemperatur	-20...50 °C
-----------------	-------------	--------------------	-------------

**Bemessungsdaten UL**

Lagertemperatur UL, max.	70 °C	Betriebstemperatur UL, min.	-20 °C
Betriebstemperatur UL, max.	50 °C	Lagertemperatur UL, min.	-20 °C
Nennstrom I <sub>max</sub>	40 A	Nennspannung UN	250 V

**Anschluss Daten**

Anschluss (Feldseite)	AUGAT 739-0018 PLC 40 pole connector	Anschluss zu PLC	Neue SPS-Reihenklemme oder festverdrahtet
Anzahl der Pole (Feldseite)	40 P		

**Anschluss Daten**

Anzahl der Pole (Steuerungsseite)	40 Pole	Anschluss (Feldseite)	AUGAT 739-0018 PLC 40 pole connector
-----------------------------------	---------	-----------------------	--------------------------------------

**Bemessungsdaten**

Betriebsspannung	250 V	Maximalstrom pro Kanal	3.96 A
Betriebsstrom Gesamt	40 A		

**Isolationskoordinaten (EN50178)**

Bemessungsisolationsspannung	300 V	Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2	Impulsspannungsprüfung (1,2/50µs)	2.5 kV
Durchschlagsfestigkeitsprüfung AC	1.8 kV		

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

**MBGE ASSY - AUGAT 739-0018 40POLE TB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zeichnungen**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Terminal	Assignment
1	0V
2	0V
3	0V
4	0V
5	0V
6	0V
7	0V
8	0V
9	0V
10	0V
11	0V
12	0V
13	0V
14	0V
15	0V
16	0V
17	0V
18	0V
19	0V
20	0V
21	0V
22	0V
23	0V
24	0V
25	0V
26	0V
27	0V
28	0V
29	0V
30	0V
31	0V
32	0V
33	0V
34	0V
35	0V
36	0V
37	0V
38	0V
39	0V
40	0V