

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ







ワイドミュラーは、さまざまな種別のバスバーシステム 対応タッピング端子を提供します。アプリケーションに 応じて、ここでは、絶縁タップオフ端子と非絶縁タップ オフ端子を区別できます。

一般注文データ

バージョン	端子 (バスバー接続)
注文番号	<u>0565460000</u>
種別	ZB 4/6K GE/GN
GTIN (EAN)	4008190032609
数量	50 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ATEX IECEX CA TO

ROHS	適合	
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>	
証明書番号(UR)	E60693	

寸法と重量

深さ	14.7 mm	奥行き (インチ)	0.5787 inch
高さ	25 mm	 高さ(インチ)	0.9842 inch
幅	6 mm	<u>ーーー</u> 幅(インチ)	0.2362 inch
正味重量	3.68 g		

温度

周囲温度 -5 ℃...40 ℃

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません	

CSA評価データ

配線の最大断面(CSA)	10 AWG	証明書番号(CSA)	12400-237
配線の最小断面(CSA)	26 AWG		

UL評価データ

導体サイズ工場配線最大(UR)	12 AWG	導体サイズ工場配線最小(UR)	20 AWG
証明書番号(UR)	E60693	導体サイズフィールド配線最小(UR)	20 AWG
導体サイズフィールド配線最大(UR)	12 AWG		

クランプ用コンダクタ (定格接続)

締付けトルク、最大.	1 Nm	締付けトルク、最小.	0.5 Nm
被覆剥き長さ	16 mm	接続方式	クランピングヨーク
クランプ範囲、最大	6 mm²	クランプ範囲、最小	0.5 mm ²
クランプネジ	M 3	配線接続断面、細径撚線、最大	4 mm²
配線接続断面、細径撚線、最小	0.5 mm ²	接続断面、撚線、最小	0.5 mm ²
配線接続断面ソリッドコア、最大	6 mm ²	配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.5 mm ²

システム仕様

バージョン	バスバー6 x 6 mm用	

全般

±n == → +* +* + →	— · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
設置アドバイス	フィードスルー(ブッシン	
HALL I I I I I I	131	
	<i>が</i>)	
	7)	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

材料データ			
++ -1 -1	,,,	//s //= ± 1	
基本材質	スチール 緑/黄色	絶縁材	PA
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
評価データ			
	4 mm²		
	4 111111-		
評価データIECEx/ATEX			
		+=====================================	
証明書番号(ATEX)	DEMKO03ATEX136028U 4 mm ²	証明書番号(IECEX)	IECEXULD13.0005U
最大導体断面積(ATEX) マーキング EN 60079-7	Ex eb II C Gb	最大導体断面積(IECEX) Ex 2014/34/EU ラベル	4 mm² II 2 G D
安全上の注意	Installation instructions: The potential equalisation (PE) rail modules are suitable for use in housings in atmospheres with flammable gases and dust. For use in areas with flammable gases, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-7. For use in areas with flammable dust, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-31. When combined with other terminal block ranges and sizes, and when other accessories are used, you must comply with the clearance and creepage distances given. Regarding accessory use, the manufacturer's instructions must be followed. List of restrictions: The PE rail modules are considered one component, with Ex marking when used with the busbar holders of type SH and WEW. When used independently, the above named components are not covered by this certificate.		
追加の技術データ			
設置アドバイス	フィードスルー(ブッシン グ)	取り付け方式	ねじ込み
分類			
ETIM 6.0	EC000001	ETIM 7.0	EC000001
ETIM 8.0	EC000001	ETIM 9.0	EC000001

作成日 02.11.2025 05:00:16 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

4

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ETIM 10.0	EC000001	ECLASS 9.0	27-14-11-46
ECLASS 9.1	27-14-11-46	ECLASS 10.0	27-14-11-46
ECLASS 11.0	27-14-11-46	ECLASS 12.0	27-14-11-46
ECLASS 13.0	27-25-01-16	ECLASS 14.0	27-25-01-16
ECLASS 15.0	27-25-01-16		