
데이터 시트

# ZQV 4N/2 SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 제품 이미지



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 폴이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템를 제공합니다.

## 일반 주문 데이터

| | |
|---|---|
| 버전 | W-시리즈, 점프바, 32 A |
| 주문 번호 | 1793970000 |
| 유형 | ZQV 4N/2 SW |
| GTIN (EAN) | 4032248233762 |
| 수량 | 60 items |
| 배송 상태 | 단종 |
| 마지막 주문 날짜 | 2021-12-31T00:00:00+01:00 |
| 대체용 제품 | ZQV 4N/2 BK |

# 데이터 시트

## ZQV 4N/2 SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

### 승인

| | |
|---|---|
| ROHS | 준수 |

### 치수 및 중량

| | | | |
|---|---|---|---|
| 깊이 | 25.7 mm | 깊이 (인치) | 1.0118 inch |
| 높이 | 11 mm | 높이 (인치) | 0.4331 inch |
| 너비 | 2.8 mm | 폭 (인치) | 0.1102 inch |
| 순중량 | 1.27 g | | |

### 온도

| | | | |
|---|---|---|---|
| 보관 온도 | -25 °C...55 °C | 주변 온도 | -5 °C...40 °C |
| 연속 작동 온도, 최소 | -60 | 연속 작동 온도, 최대 | 130 |

### 환경 제품 규정 준수

| | |
|---|---|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

### 등급 데이터

| | |
|---|---|
| 정격 전류 | 32 A |

### 시스템 사양

| | |
|---|---|
| 버전 | 단자대용 |

### 일반

| | | | |
|---|---|---|---|
| 극 수 | 2 | 설치 권고 | 직접 장착 |

### 자재 데이터

| | | | |
|---|---|---|---|
| 기본 재질 | Wemid | 컬러 코드 | 검정 |
| UL 94 가연성 등급 | V-0 | | |

### 추가 기술 데이터

| | | | |
|---|---|---|---|
| 장착물 유형 | 플러그 | 설치 권고 | 직접 장착 |
| 폭발 테스트 버전 | 예 | | |

### 크기

| | |
|---|---|
| 피치(mm)(P) | 6.10 mm |

### 중요 참고 사항

| | |
|---|---|
| 제품 정보 | 안정성과 온도 상의 이유로 접점 요소 중 60%만 브레이크 아웃이 가능합니다. 교차 커넥터를 사용하면 정격 전압이 400V로 감소됩니다.블랭크 컷 모서리가 있는 컷 교차 결선을 사용하는 경우 전압이 25V로 감소합니다. 10극을 초과하는 크로스 커넥션은 출하 시 절단면이 노출된 상태입니다. |

### 분류

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |

# ZQV 4N/2 SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

| | | | |
|---|---|---|---|
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |